

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 7660562896**

TEENUSE TELLIJA

NIMI / ÄRINIMI ROADPLAN OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 12432118
ESINDAJA NIMI INDREK ODEN	ESINDAJA TELEFON 503 7979

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostöölastamine: keskmine projekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Kivi tn 44, Tartu linn (parkla)	
MAKSUMUS 34.89	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 30.07.2020
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Yulia Dun	

Teenuse osutaja:
Yulia Dun
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
INDREK ODEN

.....
(allkiri)

.....
(allkiri)

Elektrilevi OÜ
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN
Registrikood 11050857

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR. 7660562896
KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV: 30.07.2020

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:

REGISTRIKOOD:	12432118
NIMI:	ROADPLAN OÜ
KONTAKTISIK:	INDREK ODEN
OBJEKTI AADRESS:	Kivi tn 44, Tartu linn (parkla)
TÖÖ NUMBER:	20072
TÖÖ SISU:	Lasteaia parkla rajamine
STAADIUM:	Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>
Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Kaablite peal ja kohal on ehitusjäätmete ladustamine keelatud.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.

* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

* Reservtoru kohta esitada tky fail. Piirdeaia post ja liiklusmärk rajada kaablist min0,6m kaugusele. Sadeveetoru ristumisel kaabliga kaitsta kaabel. Kaabli paigaldussügavust ei ole lubatud vähendada. Äärekivi piki kaablit ei tohi rajada.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:

Yulia Dun
Elektrilevi OÜ