



ARDO LÜNEKUND
Puurkaevumeistrid OÜ

05.10.2020 nr 7-1/EPD-20-1004

**Vapramäe 1 maasoojuspuuraugud, ehitusloa
taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 23.09.2020 Vapramäe 1 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus:

1. Juhul kui puuraugu kaugus naaberkinnistu piirist on 5-10m tuleb projektlahendus kooskõlastada naaberkinnistu omanikega. Asendiplaanil näidata puuraukudele 10m raadiusega ala, mis on tähistatud vööndina, mis ei tohi kattuda teise sarnase süsteemiga.

Geodeesiateenistus, Sandra Simson :

1. Lisada seletuskirja projekti asendiplaanil kasutatud geodeetilise alusplaani viide. Viide peab sisaldama töö tegijat, töö nr, töö tegemise aega, koordinaat- ja kõrgussüsteemi. Projekti asendiplaanil puuduvad võrkaia ja heki nõuetekohased geodeetilise alusplaani joonleppemärkide joonestiilid. Joonestiilid peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistamisele esitatavad nõuded". Rohkem infot, kuidas tagada geodeetilise alusplaani joonleppemärkide korrektne kuvamine CAD programmis ja jooniste koostamisel, saab sellelt lehelt: <http://egu.ee/mkm-maarus>.

Harri Pärsim: taotlusel märkida tehnilistes andmetes kandekonstruktsioon - plastmass(?), energiaallikas - maasoojus+elekter.

Vastavalt haldusmenetluseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teile käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 04.01.2021.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>). Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Harri Pärsim
Ehitusjärelvalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@raad.tartu.ee