



Lauri Aim
Wesico Project OÜ

11.11.2020 nr 7-1/EPD-20-1187

Ujula põik tänav, ehitusloa taotlus

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

Inseneriteenistus:

1. Tänavavalgustuse ja sidevarustuse kaitsetorud projekteerida kõnnitee koridori, mitte haljasalale puude kaitsevööndisse. Sidevarustuse toru projekteerida kahe puu vahele tsentrisse.
2. Ujula tn ümberehitamise projekt ei ulatu Ujula põiguni. Esitada projektlahendus ristmikualal tänavavalgustusmasti kohta.
3. Asendiplaanil näidata ja töömahtudesse lisada kinnistute elektriliitumise reservtorustiku rajamine kuni planeeritud liitumiskilpideni.
4. Projekti asendiplaanil ja seletuskirjas fikseerida, et sõidutee ja kõnnitee asfaldisegus kasutatakse tardkivimit.

Geodeesiateenistus, Pille Toom:

1. Geodeetilise alusplaani tegemise järgselt on projektiga hõlmatud alas tehtud Ujula 98 kinnistul asuva Lodjakoja peakaitsme suurendamise teostusmöödistus (töö number 20138T). Asendiplaanile kanda teostusjoonis (teostusmöödistuselt kantakse asendiplaanile ainult teostusmöödistatud objekt) ning lisada nii seletuskirja kui ka asendiplaanile teostusmöödistuse viide (viites peab kajastuma töö tegija, töö tegemise aeg, töö number, koordinaat- ja kõrgussüsteem). Vajadusel väljastame teostusmöödistuse (Pille.Toom@tartulv.ee).

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 01.02.2021.

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult aadressile aeo@raad.tartu.ee. (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Harri Pärsim

Ehitusjärelvalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@tartulv.ee