



Jana Hendrikson  
Tartu Linnavalitsus

09.12.2021 nr 7-1/EPD-21-1124

**Lille 10 ehitusloa taotlus loodusmajale  
päikesepaneelide paigaldamiseks**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 11.11.2021 Lille 10 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse arhitekt Laima-Maria Taal:**

1. Katuseplaanil selgelt eristada, et viirutatud värvilised alad/kastikesed on paigaldatavad päikesepaneelid.

**Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist Ester Pae:**

1. Loetelus viidatud lisa 8-03 (Elektrilevi liitumistingimused) on projektist puudu.
2. EHR ehitusloa taotlusel on asukoha alla ruumikujusse lisatud uus ruumikuju - palun see kustutada, alles jätta Maa-ameti algne ruumikuju.
3. Teadmiseks ja arvestamiseks: Päästeamet (Margo Lempu) on kooskõlastanud projekti tingimisi märkusega: Hinnata täiendavalt piksekaitse nõuetele vastavust peale päikesepaneelide paigaldamist.

**Järelevaeveteenistuse juhataja Andres Aint:**

1. Esitada vastava pädevusega konstruktiivse osa projekteerija kinnitus päikesepaneelide katusele paigaldamise lubavuse osas.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teile käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 14.02.2022.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ester Pae

Lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

736 1346 Ester.Pae@tartu.ee