

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 0300371201****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI ROADPLAN OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 12432118
ESINDAJA NIMI INDREK ODEN	ESINDAJA TELEFON 503 7979

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: suurprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Lina tn, Aleksandri tn ja Turu tn, Tartu linn (tee ja tehnov)	
MAKSUMUS 69.78	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 03.02.2022
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Maie Erik	

Teenuse osutaja:

Maie Erik
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Teenuse tellija:

INDREK ODEN

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 0300371201

Kooskõlastuse kuupäev 03.02.2022

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 12432118

Ettevõtte nimi ROADPLAN OÜ

Kontakisik INDREK ODEN

Objekti aadress Lina tn, Aleksandri tn ja Turu tn, Tartu linn (tee ja tehnov)

Töö number 21074, 22009

Töö sisu Tee ja tehnovõrgud

Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

- * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
- * Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.
- * Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.
- * Olemasolevad kaablid kaitsta.
- * Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks.
- * Kaablite paigutus looduses võib erineda projektis näidatust. Teede all peavad kaablid jääma vähemalt 1m sügavusele ja kaitstud torudega. Vajadusel teostada võrgu ümberehitus. Õhuliini ümberehituseks sõlmida lisateenuse leping.

KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Maie Erik

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja