



Erkko Teder  
Roadplan OÜ

07.03.2022 nr 7-1/EPD-22-0151

### **Palsa tee pikendus, ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 21.02.2022 Palsa tee ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

#### **Inseneriteenistus:**

1. Seletuskirjas on märgitud, et maakaabli sügavus on 1m. Korrigeerida ristmävälja jooniseid.
2. Tänavavalgustusmastid peavad olema vähemalt 0,5m kaugusel sõidutee servast. Asendiplaanil puuduvad mõõtjooned, vajadusel korrigeerida jooniseid.
3. Ristmikule projekteerida LM 644 "Tee nimi" paigaldamine.
4. Projektis fikseerida, et sõidutee kulumiskihis ja kõnnitee katendi asfaldisegus kasutada tardkivimit.

#### **Rajatiste ehitusjärelvalve-vanemspetsialist Harri Pärsim:**

1. Projekti seletuskirjas fikseerida, et ehitustööde tellija peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks kavandada vajalikud teehooldetööd. Vastavad meetmed kirjeldada ja lisada projekti seletuskirja ning töömahtudesse.
2. Kooskõlastused esitada zip-failina, lisada AS Telia Eesti kooskõlastus.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teile käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 30.05.2022.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Harri Pärsim

Ehitusjärelvalve vanemspetsialist

736 1230 Harri.Parsim@tartu.ee