



Vallot Mangus  
VMBH OÜ

10.03.2022 nr 7-1/EPD-21-0872

### **Ihaste tee 9 ehitusloa taotlus spordihoone püstitamiseks**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 14.02.2022 Ihaste tee 9 ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

#### **Ehitisregistri vanemspetsialist Evi Kook:**

1. Taotlusel parandada hoone otstarvetes mitteiluruumide pind (vt seletuskirjas toodud suurust).

#### **Inseneriteenistus:**

1. Ihaste teel ümber tõstetavatel kahe tänavavalgustusmasti ümbertõstmisel näidata toiteliinide ümberühendused. Näha ette tänavavalgustusmastidele uute vundamendikannude paigaldamine. Projekteerimisel teha koostööd Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna teedeteenistuse tänavavalgustuse peaspetsialistiga Andrus Reinmann, Andrus.Reinmann@tartu.ee, 509 3591.
2. Liikluskorraldusvahendid projekteerida võimaluse korral projekteeritud tänavavalgustusmastidele.

#### **Lubade- ja registriteenistuse juhataja Raili Tingas:**

1. EHRI dokumentide alt tuleb ära kustutada üleliigsed failid (märkuste vastused 2 tk - uued esitada kommentaaride kaudu, mitmed eriosade jm failide vanad versioonid).

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teile käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 30.05.2022.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehisregistri [www.ehr.ee](http://www.ehr.ee) (Ehitusprojekti dokumentide digitaalsel esitamisel arvestada juhendit "Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel", mis on kättesaadav <https://goo.gl/cft0d5>).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raili Tingas

Lubade- ja registriteenistuse juhataja

736 1254 Raili.Tingas@tartu.ee