

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 0570072607

Kooskõlastuse kuupäev 24.05.2022

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10149499

Ettevõtte nimi OÜ TINTER-PROJEKT

Kontakisik KRISTIINA RATNIK

Objekti aadress Tähe tn T131, Tähe-Sepa ristmik, Tartu linn (ajutine parkla)

Töö number 04-22-TP

Töö sisu Ajutine parkla vertikaali ja sadeveega

Etapp Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise

eest.

* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

* Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks.

* Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. Tee alla jäävad kaablid kaitsta kaitsetoruga (N750). Kaablid peavad jääma min 1m teepinnast, vajadusel lasta allapoole. Selleks tellida võrguümberehitus.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja