

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi OÜ TINTER-PROJEKT			Isiku- või registrikood 10149499
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu, Turu tn, 34	Sihtnumber 51004	Maakond Tartu maakond
	Telefon 521 1267	e-post kristiina@tinterprojekt.ee	
Kontaktisik	Nimi Kristiina Ratnik		
	Telefon 521 1267	e-post kristiina@tinterprojekt.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tähe tn T131 (Tähe-Sepa ristmikuala) Tartu linn Tartu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 79511:005:0060	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

**TOOTEVALIK**

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

--

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Tähe tn T131 (Tähe-Sepa ristmikuala) Tartu linn Tartu maakond, katastritunnus: 79511:005:0060 arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehno võrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid mura taseme suuruse kohta.
2. Planeeringualal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:
  - 10 kV maakaabelliinid. 8 liini.
  - 0,4 kV maakaabelliin: 8651AJ F7.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektil või selle lähikümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (<https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektile taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>
9. Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguumberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamise seotud kulud kannab Taotleja.

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Kaido Käärman

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

| [Kaido.Kaarmann@enefit.ee](mailto:Kaido.Kaarmann@enefit.ee)**Koostatud:** 02.03.2022**Kehtib kuni:** 02.03.2023