



Arvo Vahtra  
OÜ TINTER-PROJEKT

16.06.2022 nr 7-1/EPD-22-0612

### **Annemõisa tänav, ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 10.06.2022 Annemõisa tänav, ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

#### **Inseneriteenistus:**

1. Liiklusmärgid paigaldada konsoolsealt, et nad ei oleks kaugemal kui 2m sõidutee servast. Künnele ülekäiguraja Annemõisa tänav 2 juures projekteeritud liiklusmärki projekteerida haljasribale ja lisada konsoolne kinnitus nagu ka üle tee olevale liiklusmärgile.
2. Valgusti mast nr 127:3:22 projekteerida teisele poole sissesõiduteed. Valgustimastile näha ette paigaldada LM "Anna teed".

Vastavalt haldusmenetluseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teile käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 03.10.2022.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil [aeo@tartu.ee](mailto:aeo@tartu.ee).

Puuduste tähtjaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Harri Pärsim

Ehitusjärelevalve vanemspetsialist

736 1230 [Harri.Parsim@tartu.ee](mailto:Harri.Parsim@tartu.ee)