



Siim Mitt  
Tartu LV linnamajanduse osakond

28.10.2022 nr 7-1/EPD-22-0877

**Aruküla tee ja Kvissentali tee ristmiku  
ümberehitamine, ehitusloa taotlus**

Esitasite Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale 14.10.2022 Aruküla tee ja Kvissentali tee ristmiku ümberehitamise ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti. Tartu Linnavalitsus kontrollis taotluse ja ehitusprojekti vastavust nõuetele ning on tuvastanud järgmised puudused:

**Inseneriteenistus:**

1. Eraldussaartel sõidusuuna jagunemise kohtades näha ette LM423 + 687.
2. Märki asukoht on vähemalt 0,5 m äärekivist (arvestada ka märki laiussega, mitte ainult märki hoiupostiga).

**Ruumilooe osakonna liikuvusspetsialist Anna-Liisa Unt:**

1. Üldlevinud põhimõte on, et jalgrattatee kulgeb kõnnitee ja sõidutee vahel. See eeldab samaaegselt nii antud lõigus markeeringupoolte ära vahetamist kui ka markeeringute korrigeerimist alates Põllu tänavast. Märkuse teine pool ei puuduta antud tööd.

Vastavalt haldusmenetluseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata.

**Anname Teie käesoleva kirjaga tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja palume viia esitatud dokumendid eelnimetatud nõuetega vastavusse ja esitada parandatud ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega hiljemalt 09.01.2023.**

Palume Teil dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult aadressile [aeo@raad.tartu.ee](mailto:aeo@raad.tartu.ee).

Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Harri Pärsim

Ehitusjärelvalve vanemspetsialist

736 1230 [Harri.Parsim@tartu.ee](mailto:Harri.Parsim@tartu.ee)