



Mihkel Hango  
Osauhing TARVENT

09.01.2023 nr 7-1/EPD-21-0914

**Turu 37 lao- ja büroohoone ehitusprojekti  
muudatused II uue ehitusloa taotlusega**

Teie Turu 37 ehitusprojekti muudatused on arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt üle vaadatud ning meiepoolsed märkused tehtud. Kirjast leiate meie poolt esitatud märkused, mis vajavad Teiepoolset täiendamist/parandamist.

**Ehitisregistri vanemspetsialist Ivar Lõbu:**

1. Näidata asendiplaanil soojuspumpade välisosade asukohad.

**Osakonna juhataja asetäitja ja järelevalveteenistuse juhataja Jane Soodla:**

1. Trepp, mis kolme või enam tõusuga peab olema käsipuu vastavalt "Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele" määrusele § 16.
2. Kui projekteeritakse ruume ümber, siis tuleb ka välistrepid viia vastavusse "Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele" määrusega.
3. Inva-wc sisemõõdud peavad olema 2,2 korda 2,5 meetrit.
4. Kui kõrge on trepp toitlustuspinna nr 128 välisukse (teljel 20; F-D ) ees.
5. Kõikidele avalikkusele suunatud pindadele peab olema tagatud liikumispuudega inimese sissepääs.
6. Kas teise ja kolmanda korruse büroodes hakatakse avalikkusele suunatud teenuseid pakkuma?
7. Plaani pealne kirjeldus ei lähe vaate joonistega kokku nt kaldtee protsent ja kaldtee laius. Vaadata kogu projekt üle, et joonised oleks kooskõlas.

Vastavalt haldusmenetlusseadusele § 15 lg 2, kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab haldusorgan taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata. **Sellega seoses palume Teil parandatud ehitusprojekt esitada hiljemalt 01.03.2023.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Jane Soodla  
osakonna juhataja asetäitja

736 1178 Jane.Soodla@tartu.ee