

AB Artes Terrae OÜ
Küütri 14,
51007 Tartu

15.05.2020 PJ-1759/20

TARTU LINN TEHNILISED LÄHTEANDMED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS		
1	Projekti nimetus	Mureli ja Tammiku tänavate vahelise ala detailplaneering
2	Olemasoleva gaasitorustiku nimetus	Maagaasi jaotustorustik Tammelinn A20
3	Olemasoleva gaasitorustiku EHR kood:	220591768
4	Liitumiskohaks olemasoleva gaasitorustiku läbimõõt, materjal, seinapaksus (terastoru puhul)	DN100
5	Olemasoleva/projekteeritava gaasitorustiku kategooria	A/A
6	Olemasoleva gaasitorustiku MOP, bar/mbar	0,05 bar
8	Planeeritava gaasitorustiku MOP, bar/mbar	0,1 bar
9	Planeeritava gaasitorustiku liitumispunkt	Kinnistupiir/sulgseade
10	Maa koormamise planeerimine	Sundvaldus
11	Detailplaneering esitada arvamuse saamiseks Gaasivõrk AS-le läbi e-maili detailplaneeringud@gaas.ee enne detailplaneeringu kehtestamist (joonised dwg ja pdf formaadis ja tekstiline osa pdf formaadis). Minimaalne esitav planeeringu maht on: tehnovõrkude koondplaan/seletuskiri.	
12	Käesolevate tehniliste lähteandmetega ei kaasne lepinguõiguslikud kohustused. Gaasitorustike ehitamise tööprojektide koostamiseks vajalikud tehnilised lähteandmed väljastab AS Gaasivõrk vastuvõetud detailplaneeringu, kinnistu omaniku (esindaja) liitumisavalduse ja eelnevalt sõlmitava liitumislepingu alusel.	
MUUD MÄRKUSED/KOMMENTAARID:		
Planeeritavatele eramutele krundi pos. 1-6 liitumispunktid kinnistu piiril on valmis ehitatud. Eramute krundi pos .7-12 gaasiavarustuseks kavandada liitumine kinnistu piiril alates transpordimaal Mureli tänav T7 olevast gaasijaotustorustikust Tammelinn A20. Eramute pos.7-12 liitumiseks planeeritavatele gaasitorustikele määratleda sundvalduse seadmise vajadus. Tehnilised lähteandmed kehtivad kaks aastat väljastamise kuupäevast.		

Lugupidamisega,
Aleksander Mürstaja
Projekti juht/ AS Gaasivõrk volitatud esindaja
e-post: aleksander.murstaja@gaas.ee
tel: 503 9564