

**Lp. Jaana Veskimeister
Hendrikson & Ko OÜ
Raekoja plats 8
51004 Tartu**

26.07.2018.a. nr PJ -880/18

Tehnilised lähteandmed
Tartu linn, Ujula tänava elamukruntide
detailplaneeringu koostamiseks

1. Detailplaneeringualale (12 elamumaa krunti) planeeritavate hoonete varustamine maagaasiga on võimalik Ujula tn T65 transpordimaal (kat 79514:001:0048) olemasolevast B-kategooria St Ø 325 maagaasi jaotustorustikust.
2. Ujula tänaval olemasolevast jaotustorustikust planeerida harutorustike ehitus koos gaasirõhu regulaatorkappide (GRK) paigaldamisega. GRK-de paigaldamine näha ette kahe kinnistu ühise kinnistu piiri juurde – s.t. ühe GRK –ga lahendada kahe kinnistu liitumine (kahe väljundiga GRK –d).
3. Planeeritavateks maagaasivõrguga liitumispunktideks on võrguettevõtte poolt rajatavate regulaatorkappide väljundtorustike esimesed liited. Maagaasi tarbijapaigaldised alates liitumispunktidest rajatakse kinnistu omanike poolt.
4. Maagaasitorustiku väljaehituseks kuni liitumispunktideni (kinnistu piiride vahetusse lähedusse paigaldatavate GRK-ni) vajalik liitumislepingu sõlmimine võrguettevõttega Gaasivõrgud AS. Tehnilised tingimused gaasivarustuse ehitusprojekti koostamiseks väljastab AS Gaasivõrgud peale gaasivõrguga liitumise lepingu sõlmimist.
5. Gaasitorustiku planeerimisel lähtuda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, projekteerimisnormidest ja ehituseeskirjadest.
6. Detailplaneering kooskõlastada AS Gaasivõrgud projektjuhiga Tiina Ernits (Tähe 135, Tartu).
7. Lähteandmed kehtivad kaks aastat alates väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

Tiina Ernits
AS Gaasivõrgud projektijuht
733 8028; 509 1351
tiina.ernits@gaas.ee